

【中部電力パワーグリッド株式会社 主要資機材 中期調達見通し】

発注年度	部門	設備区分	件名	品名	詳細仕様	数量	単位
2026年度	配電	配電線自動化装置	配電自動化親局（HJ）本番環境サーバのリプレース	配電線自動化用親局装置	配電自動化親局（HJ）	1	式
2026年度	配電	配電線自動化装置	配電線路電圧制御システム（GCS）本番環境サーバのリプレース	配電線自動化用親局装置	配電線路電圧制御システム（GCS）	1	式
2026年度	電子通信	搬送通信装置	西尾張変電所浸水対策関連通信工事	光通信装置6M OPT/MUX	1.3μm（LD, SM）他	8	架
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	中給・基幹給制 再エネ出力制御システム計算機取替	CPU（電子計算機）	再エネ出力制御システム	1	式
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	中部電力PG版コネクト&マネージシステム設置	CPU（電子計算機）	潮流予測システム	1	式
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	再エネ発電出力算出サーバ取替	CPU（電子計算機）	再エネ発電出力算出サーバ	1	式
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	基幹給電制御所他 システム機能改良（奥矢作発試送電対応）	CPU ソフトウェア	基幹給電制御所システムソフトウェア	1	式
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	エリア中給システム設置	CPU ソフトウェア	統合型第4世代給制システム基幹給（制御機能）ソフトウェア	1	式
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	基幹系統合型系統安定化システム（親局）取替	CPU（電子計算機）	基幹系統合型系統安定化システム（親局）	1	式
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	給電情報提供システム（需給情報）取替	CPU（電子計算機）	給電情報提供システム（需給情報）APサーバ	1	式
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	基幹系電圧無効電力制御システム取替	CPU（電子計算機）	基幹系電圧無効電力制御システム	1	式
2026年度	系統	電源装置	エリア中給システム設置	分電盤		1	式
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	エリア中給システム設置	CPU ソフトウェア	系統運用計画（系統計画）システムソフトウェア	1	式
2026年度	系統	発送変電集中制御装置	エリア中給システム設置	CPU ソフトウェア	ノンファームシステムソフトウェア	1	式
2026年度	変電	変圧器	駿河変電所 変圧器（275/77kV 6B）ほか取替	電力用変圧器	275/77kV 250MVA	1	台
2026年度	変電	調相装置	幸田変電所77kV調相設備取替	分路リアクトル	77kV 30/60Mvar 可変容量	1	台
2026年度	変電	調相装置	幸田変電所77kV調相設備取替	分路リアクトル	77kV 30/60Mvar 可変容量	1	台
2026年度	変電	配電盤	西尾変電所77・33kV設備改修	監視制御盤（集約型2G）		1	式
2026年度	変電	配電盤	計画_四港変電所77・22kV制御盤取替	監視制御盤（集約型2G）		1	式
2026年度	変電	配電盤	岡崎変電所154・77kV制御・保護盤ほか取替	監視制御盤（集約型2G）		1	式
2026年度	配電	配電盤	霞沢変電所配電盤取替	配変用制御盤（第三D形）A2	2B実装 50Hz	1	式
2026年度	変電	開閉器	飯田変77kVGIS故障点標定装置設置	故障点標定装置		1	式
2026年度	変電	開閉器	L製GIS33kVGCB取替（2028）	33kV GCB	定格電流3000A, 定格遮断電流25kA 3台 定格電流 600A, 定格遮断電流25kA 9台	1	式
2026年度	変電	開閉器	L製GIS33kVGCB取替（2028）	33kV GCB	定格電流3000A, 定格遮断電流25kA 1台 定格電流2000A, 定格遮断電流25kA 2台 定格電流1200A, 定格遮断電流25kA 1台 定格電流 600A, 定格遮断電流25kA 8台	1	式

【中部電力パワーグリッド株式会社 主要資機材 中期調達見通し】

発注年度	部門	設備区分	件名	品名	詳細仕様	数量	単位
2026年度	変電	開閉器	L製GIS33kVGCB取替(2028)	33kV GCB	定格電流3000A, 定格遮断電流25kA 3台 定格電流600A, 定格遮断電流25kA 5台	1	式
2026年度	変電	開閉器	L製GIS33kVGCB取替(2028)	33kV GCB	定格電流3000A, 定格遮断電流25kA 4台 定格電流1200A, 定格遮断電流25kA 1台 定格電流600A, 定格遮断電流25kA 5台	1	式
2026年度	変電	計器用変成器	東部変電所500kVB母線計器用変圧器取替	500kV PD	250VA	2	台
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	瀬戸川辺線No61~No78間経年支持物建替他	鉄塔材	154kV瀬戸川辺線新No.63、 154+77kV瀬戸川辺線新No.64~No.71	420,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	三重東近江線リフレッシュ工事に伴う調査および用地取得	鉄塔材	新No18	130,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	三重東近江線リフレッシュ工事に伴う調査および用地取得	鉄塔材	新No19	130,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	三重東近江線リフレッシュ工事に伴う調査および用地取得	鉄塔材	新No20	170,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	三重東近江線リフレッシュ工事に伴う調査および用地取得	鉄塔材	新No21	110,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	三重東近江線リフレッシュ工事に伴う調査および用地取得	鉄塔材	新No22	170,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	三重東近江線リフレッシュ工事に伴う調査および用地取得	鉄塔材	新NoL23	110,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	三重東近江線リフレッシュ工事に伴う調査および用地取得	鉄塔材	新NoR23	110,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	関ヶ原北近江線新設	鉄塔材	500kV関ヶ原北近江線No1	155,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	関ヶ原北近江線新設	鉄塔材	500kV関ヶ原北近江線No3	144,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	関ヶ原北近江線新設	鉄塔材	500kV関ヶ原北近江線No4	184,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	関ヶ原北近江線新設	鉄塔材	500kV関ヶ原北近江線No5	159,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	三岐幹線関ヶ原開閉所π引込	鉄塔材	500kV三岐幹線No48	275,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	三岐幹線関ヶ原開閉所π引込	鉄塔材	500kV岐阜幹線No1	269,000	kg
2026年度	送電	鉄塔および鉄構類	瀬戸川辺線No61~No78間経年支持物建替他	鉄塔材	瀬戸川辺線No61他5基	270,000	kg
2027年度	系統	発送変電集中制御装置	給電情報提供システム(APサーバ) 計算機取替	CPU(電子計算機)	給電情報提供システム(APサーバ)	1	式
2027年度	系統	発送変電集中制御装置	給電系共通プラットフォーム計算機取替	CPU(電子計算機)	給電系共通プラットフォーム	1	式
2027年度	系統	発送変電集中制御装置	調整力調達システム 計算機取替	CPU(電子計算機)	調整力調達システム	1	式
2027年度	系統	発送変電集中制御装置	託送運用連係システム 計算機取替	CPU(電子計算機)	託送運用連係システム	1	式
2027年度	系統	発送変電集中制御装置	中央給電指令所他 システム機能改良(知多7・8号機対応)	CPU ソフトウェア	中給自動給電システム	1	式

【中部電力パワーグリッド株式会社 主要資機材 中期調達見通し】

発注年度	部門	設備区分	件名	品名	詳細仕様	数量	単位
2027年度	系統	発送変電集中制御装置	中央給電指令所他 システム機能改良（知多7・8号機対応）	CPU ソフトウェア	短期需給計画システム	1	式
2027年度	系統	発送変電集中制御装置	中央給電指令所 広域需給調整システム計算機取替	CPU（電子計算機）	広域需給調整システム	1	式
2027年度	系統	発送変電集中制御装置	エリア中給システム設置	系統監視盤	監視盤類、構築費他	1	式
2027年度	変電	開閉器	飛驒変77kV C-GIS取替（2029）	77kV C-GIS		1	式
2027年度	変電	開閉器	U製GIS33kV GCB取替（2029）	33kV GCB	定格電流3000A、定格遮断電流25kA 3台 定格電流2000A、定格遮断電流25kA 2台 定格電流1200A、定格遮断電流25kA 3台 定格電流600A、定格遮断電流25kA 5台	1	式
2027年度	変電	開閉器	U製GIS33kV GCB取替（2029）	33kV GCB	定格電流3000A、定格遮断電流25kA 1台 定格電流600A、定格遮断電流25kA 11台	1	式
2027年度	変電	開閉器	東清水変電所 2FC調相GS開放点検（2028年度）	点検・部品材料	5台分（282、284、286、292）	1	式
2027年度	変電	開閉器	U製GIS33kV GCB取替（2029）	33kV GCB	定格電流3000A、定格遮断電流25kA 2台 定格電流1200A、定格遮断電流25kA 1台 定格電流600A、定格遮断電流25kA 5台	1	式
2027年度	変電	開閉器	U製GIS33kV GCB取替（2029）	33kV GCB	定格電流3000A、定格遮断電流25kA 2台 定格電流600A、定格遮断電流25kA 7台	1	式
2027年度	変電	開閉器	信濃変電所275kV機器取替	275kV GCB 6000A	50kA	1	台